

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 [sekretar@mchskrsk.ru](mailto:sekretar@mchskrsk.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам**

г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, [ofps13gpn@mchskrsk.ru](mailto:ofps13gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 133/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**«Кривлякская средняя общеобразовательная школа № 15»**

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору М.С. Ермакова от «04» декабря 2019 года, № 133, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин по 15 ч. 00 мин. «11» декабря 2019 года и с 12 ч. 50 мин. по 13 ч. 20 мин. «20» декабря 2019 года проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Грозовым Дмитрием Константиновичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещения МБОУ Кривлякская СОШ № 3, расположенного по адресу:

Енисейский район, п. Кривляк, ул. Рабочая 5

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором школы Ростовским Станиславом Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
133/1/1	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки пожарной сигнализации в соответствии с годовым планом-графиком с оформлением	<b>Статья 6 (1)</b> Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	30.01.2020 г.



№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
	соответствующего акта проверки.	<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>Статья 37 (2) Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности:</b> Руководители организации обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;</p> <p><b>Пункт 61 (3)</b> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в</p>	



№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
		<p>квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p><b>Пункт 63 (3)</b> Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3	«Правила противопожарного режима в РФ» утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной  
безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для  
квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда  
возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено  
соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Енисейска,  
Енисейского и Северо-Енисейского районов  
по пожарному надзору Громов Д.К.

«20» \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор МБОУ Кривлякская СОШ № 3  
Почтарь А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

✓

(подпись)

«20» \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19  
ОНД и ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07